


| Luogo | | Temperature (°C) | Amb | Cell | Montaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTE | Europa | Minima | -7°C | -7°C | Montaggio a Tetto |
| NAZIONE | Italia | Media | 25°C | 60°C | |
| CITTÀ | Milano | Massima | 31°C | 66°C | |

| Modello di inverter PVS-30.TL-I-DF / DF/I BASE | |
|---|---|
| Potenza AC nominale (kW) | Tensione AC [V] 50000 / 400 |
| Configurazione dei canali | Canali indipendenti (Num. MPPT ind.: 3) |
| Numero moduli per inverter | 120 |
| Potenza DC installata per inverter (STC) [kW] | 52200 |
| Nota | Verificare che la taglia dei fusibili installati in serie ad ogni connettore di ingresso sia compatibile con la tipologia dei pannelli e non sia superiore al "max fuse rating" specificato dal costruttore del pannello |

| Modulo fotovoltaico (marca / modello) Panasonic / AE1MH20VHCNB | |
|---|---|
| Tecnologia | |
| Potenza nominale [W] | 435 |
| Tensione a vuoto Voc [V] | 40.6 |
| Corrente di corto circuito Isc [A] | 11.4 |
| Tensione MP Vmp [V] | 40.8 |
| Corrente MP Imp [A] | 10.67 |
| Coefficiente temperatura Voc [V/°C] | -0.140 |
| Coefficiente temperatura Isc [mA/°C] | 5.70 |

| | MPPT1 | MPPT2 | MPPT3 |
|---|---|---|---|
| Numero moduli per stringa | 14 | 14 | 14 |
| Numero stringhe in parallelo | 3 | 3 | 3 |
| Numero moduli totale | 42 | 28 | 42 |
| Note | 1, 2, 3 | 1, 3 | 1, 2, 3 |
| Potenza STC installata MPPT [kW] | 18.27 | 12.18 | 18.27 |
| Limite di potenza MPPT [kW] | 19.30 | 19.30 | 19.30 |
| Pmodo(Vmp)/Pnom(a) | 94.7% | 91.1% | 94.7% |
| Pmodo(Pmin) | | 104.4% | |
| Pmodo(Pnom) | | 94.9% | |
| Tensione Massima sistema moduli [Vdc] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tensione massima ingresso inverter [Vdc] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vmp_Max: Tensione a vuoto stringa @-7°C [Vdc] | 548.7 | 560.0 | 746.7 |
| Voc_Min: Tensione a vuoto stringa @66°C [Vdc] | 595.4 | 765.6 | 595.4 |
| Tensione di attivazione Vstart (default) [Vdc] | 420 | 420 | 420 |
| Tensione di attivazione Vstart consigliata [Vdc] | Default (420) | Default (420) | Default (420) |
| Vmp_Max: Tensione mp stringa @-7°C [Vdc] | 626.0 | 805.0 | 626.0 |
| Vmp_Typ: Tensione mp stringa @66°C [Vdc] | 510.4 | 656.3 | 510.4 |
| Vmp_Min: Tensione mp stringa @66°C [Vdc] | 560.0 | 642.9 | 560.0 |
| Range per operazione MPPT [Vdc] | 256 - 950 | 256 - 950 | 256 - 950 |
| Corrente CC generatore FV @66°C [Adc] | 34.9 | 21.3 | 34.9 |
| Corrente CC max inverter [Adc] | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Corrente MPP generatore FV @66°C [Adc] | 32.7 | 21.0 | 32.7 |
| Corrente MPP max inverter [Adc] | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| Legenda note | * Range per operazione MPPT considerando il valore di tensione di attivazione consigliato; (1) Numero di stringhe in parallelo compatibile con il numero di ingressi a bordo inverter; (2) Numero di stringhe in parallelo superiore a 2, verificare la necessità di installare dispositivi di protezione (vedi commenti inverter); (3)Modificare la taglia dei fusibili: inverter fusibile con corrente nominale superiore a 1 ePV; 15 fusibile sub-serie, di massima, una corrente nominale di 20A; | | |

| Luogo | | Temperature (°C) | Amb | Cell | Montaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTE | Europa | Minima | -7°C | -7°C | Montaggio a Tetto |
| NAZIONE | Italia | Media | 25°C | 60°C | |
| CITTÀ | Milano | Massima | 31°C | 66°C | |

| Modello di inverter PVS-20/3L-I/A | |
|---|---|
| Potenza AC nominale (kW) | Tensione AC [V] 30000 / 400 |
| Configurazione dei canali | Canali indipendenti (Num. MPPT ind.: 4) |
| Numero moduli per inverter | 72 |
| Potenza DC installata per inverter (STC) [kW] | 31320 |
| Nota | Inverter selezionato non ha fusibili di protezione stringa a bordo. Qualora si intenda strutturare il generatore fotovoltaico in un gruppo di tre stringhe o in più gruppi di tre stringhe in parallelo, valutare l'inserimento di fusibili di protezione di taglia adeguata. |

| Modulo fotovoltaico (marca / modello) Panasonic / AE1MH20VHCNB | |
|---|---|
| Tecnologia | |
| Potenza nominale (W) | 435 |
| Tensione a vuoto Voc [V] | 40.6 |
| Corrente di corto circuito Isc [A] | 11.4 |
| Tensione MP Vmp [V] | 40.8 |
| Corrente MP Imp [A] | 10.67 |
| Coefficiente temperatura Voc [V/°C] | -0.140 |
| Coefficiente temperatura Isc [mA/°C] | 5.70 |



| | MPPT1 | MPPT2 | MPPT3 | MPPT4 |
|---|---|---|---|---|
| Numero moduli per stringa | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Numero stringhe in parallelo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero moduli totale | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Note | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potenza STC installata MPPT [kW] | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| Limite di potenza MPPT [kW] | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Pmodo(Vmp)/Pnom(a) | 65.3% | 65.3% | 65.3% | 65.3% |
| Pmodo(Pmin) | | 104.4% | | |
| Pmodo(Pnom) | | 94.9% | | |
| Tensione Massima sistema moduli [Vdc] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tensione massima ingresso inverter [Vdc] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Vmp_Max: Tensione a vuoto stringa @-7°C [Vdc] | 960.0 | 960.0 | 960.0 | 960.0 |
| Voc_Min: Tensione a vuoto stringa @66°C [Vdc] | 765.6 | 765.6 | 765.6 | 765.6 |
| Tensione di attivazione Vstart (default) [Vdc] | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tensione di attivazione Vstart consigliata [Vdc] | Default (430) | Default (430) | Default (430) | Default (430) |
| Vmp_Max: Tensione mp stringa @-7°C [Vdc] | 805.8 | 805.8 | 805.8 | 805.8 |
| Vmp_Typ: Tensione mp stringa @66°C [Vdc] | 656.3 | 656.3 | 656.3 | 656.3 |
| Vmp_Min: Tensione mp stringa @66°C [Vdc] | 642.9 | 642.9 | 642.9 | 642.9 |
| Range per operazione MPPT [Vdc] | 501 - 1000 | 501 - 1000 | 501 - 1000 | 501 - 1000 |
| Corrente CC generatore FV @66°C [Adc] | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Corrente CC max inverter [Adc] | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Corrente MPP generatore FV @66°C [Adc] | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Corrente MPP max inverter [Adc] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| Legenda note | (*) range per operazione MPPT considerando il valore di tensione di attivazione consigliato; Lo Numero di stringhe in parallelo compatibile con il numero di ingressi a bordo inverter; | | | |




**Provided inputs:**
Latitude/Longitude: 45.058,9.488
Horizon: Calculated
Database used: PVGIS-SARAH2
PV technology: Crystalline silicon
PV installed: 80 kWp
System loss: 14 %

**Simulation outputs**
Slope angle: 0 °
Azimuth angle: 0 °
Yearly PV energy production: 90105.4 kWh
Yearly in-plane irradiation: 1466.6 kWh/m²
Year-to-year variability: 3337.15 kWh
Changes in output due to:
Angle of incidence: -3.89 %
Spectral effects: 1.04 %
Temperature and low irradiance: -8.05 %
Total loss: -23.21 %

**Outline of horizon at chosen location:**




NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

( 1 NUMERO TRA PARENTESI SONO PER I CAVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE )

| Dn/Ø | Sezione dei cavetti in mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | (0,5) | (0,75) | (1) | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 12/9,5 | (4) | (4) | (2) | | | | | | |
| 14/10 | (7) | (4) | (3) | 2 | | | | | |
| 18/11,7 | | | (4) | 4 | 2 | | | | |
| 20/13,5 | | | (5) | 7 | 4 | 4 | 2 | | |
| 25/19,8 | | | (12) | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
| 32/26,4 | | | | | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 |

SEZIONI MINIME AMMESSE DEI CONDUTTORI

0,75 mmq: circuiti di segnalazione e telecomando;

1,5 mmq: illuminazione di base, derivazioni per prese a spina per apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria < 2,5/8/F;

2,5 mmq: per derivazioni con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria > 2,5/8 e < 3,6/8/F;

4 mmq: montanti singoli alimentanti apparecchi utilizzatori con potenza nominale > 3,6/8/F;

6 mmq: montanti per il collegamento del contatore ENEL con l'interruttore generale delle singole utenze.

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI NEUTRI

a) la sezione dei conduttori neutri deve essere uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase
b) in circuiti polifasi con sezione > 16mmq, la sezione dei conduttori neutri puo' essere ridotta della metà di quella dei conduttori di fase, col minimo di 16mmq, (per conduttore di rame).

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

| Sezione del conduttore di fase (Se alimenta la macchina o l'apparecchio) mmq | Cond. protez. facente parte delle stesso cavo o infilato nello stesso tubo mmq | Cond. protez. non facente parte delle stesso cavo o non infilato nello stesso tubo del conduttore. mmq |
|---|---|---|
| ≤16 | Sezione del conduttore di fase | 2,5 se protetto meccanicamente 4 se non protetto meccanicamente |
| >16 ≤35 | 16 | 16 |
| >16 | Metà della sezione del conduttore di fase, nel cavi multipolari. Uguale a quella delle rispettive sezioni. | Metà della sezione del conduttore di fase, nel cavi multipolari. Uguale a quella delle rispettive sezioni. |

## NOTE GENERALI

PER OGNI ATTRAVERSAMENTO DI CANALI O CAVIDOTTI DELLE PARETI O SOLETTE DELIMITANTI I COMPARTIMENTI REI DOVRA ESSERE RIPRISTINATA LA COMPARTIMENTAZIONE CON APPOSITE BARRIERE TAGLIAFIAMMA.

DISTRIBUZIONE, FM, TD E CORRENTI DEBOLI

| SIMBOLI | LEGENDA |
|---|---|
| QE U.00 | Quadro elettrico di distribuzione BT |
| | Passerella elettrozincata a filo di acciaio posa indicata in planimetria - dimensioni in scala |
| | Tubo rigido PVC o corrugato a parete, P.F. o C.S. |
| | Pannello solare in silicio monocristallino del tipo Panasonic o similare 455 W - 42.02 Vmax - 10.84 Imax (a 25°C) |
| INV.4 | Inverter compatibile CEI 0-21del tipo ABB TL 30/50 kW o similare |

Legenda indicazione circuiti

QE.01 – WC.2.1.13

Indicazione quadro di riferimento — Indicazione circuito di riferimento

PROVINCIA: PIACENZA | COMUNE: SARMATO

**AMPLIAMENTO DEL POLO DI INFANZIA DEL COMUNE DI SARMATO - VIA GUIDO MOIA**

Progetto PRELIMINARE ai sensi art. 17 del D.P.R. 207/2010 | √ Progetto DEFINITIVO ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010 | √ Progetto ESECUTIVO ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010

**PROGETTO ELETTRICO - DISTRIBUZIONE PLANIMETRICA IMPIANTI DI COPERTURA E FOTOVOLTAICO**


COMMITTENTE: Comune di Sarmato
Viale Resistenza n ° 2
29010 Sarmato
Piacenza
Tel. + 39 0523 887827
Fax + 39 0523 887784
E mail comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

PROGETTISTA: STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI
Corso G. Matteotti n° 66
29015 Castel San Giovanni
Piacenza
Tel. + 39 0523 881310
Fax + 39 0523 881965
E mail info@studiooddi.it

TEAM DI PROGETTAZIONE:
COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE - Arch. Giuseppe Oddi
PROGETTISTA ARCHITETTONICO - Arch. Giuseppe Oddi - Arch. Bruno Oddi
PROGETTISTA STRUTTURALE - Ing. Mario Oddi
PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-MECCANICI E IDRICO-SANITARI - Ing. Massimo Parenti
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI - Ing. Niccolò Centri
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Arch. Bruno Oddi


CODICE ELABORATO: DS E 04 | SCALA: 1:50

| REVISIONE | DATA | MOTIVO | ESEGUITO | CONTROLLATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Novembre 2022 | | Niccolò Centri | Bruno Oddi | Giuseppe Oddi |